

**Aneta Liwosz**

**F.H.U. "ALMAX" Aneta Liwosz**

Świerzowa Polska, ul. Szczepana 11

38-457 Zręcin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 8 grudnia 2021 r. podaje następujące warunki techniczne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Wisłok, na działce nr ewid. 776/1 obręb Zaborów, gm. Czudec, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. kabla elektroenergetycznego typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>, realizowane w ramach zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1930R relacji Żarnowa - Glinik Zaborowski na działkach nr ewid.: 725, 726, 776/1, 780, 1067, 1068 obręb Zaborów, gm. Czudec:

1. przekroczenie koryta rzeki Wisłok kablem elektroenergetycznym typu YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> należy wykonać poprzez jego wprowadzenie do istniejącej rury osłonowej zamontowanej w kapie chodnikowej.
2. Rozwiązania projektowe powyższego przekroczenia (aktualny przekrój geodezyjny koryta rzeki Wisłok) należy przedłożyć do uzgodnienia w tut. Zarządzie.
3. Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne dla zamierzenia polegającego na prowadzeniu przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Organem właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie.
4. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Strzyżowie z siedzibą przy ul. Parkowej 7 (tel. kontaktowy: 17 221 20 65, 609 172 025).
5. Roboty polegające na przekroczeniu cieku podlegają odbiorowi w celu protokolarnego sprawdzenia zgodności wykonanych robót z uzgodnioną dokumentacją techniczną i pozwoleniem wodnoprawnym (w przypadku metody bezwykopowej podstawa odbioru będzie kopia profilu powykonawczego wykonanej inwestycji potwierdzona przez uprawnionego geodetę).
6. Na zajęcie części działki Skarbu Państwa (działka nr ewid. 776/1 obręb Zaborów) na czas robót i użytkowania przewodu należy zawrzeć stosowną umowę z PGW Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zgodnie z art. 261 ustawy Prawo wodne.
7. Utrzymanie przekroczenia, tj. kabla elektroenergetycznego w rurociągu osłonowym w należytym stanie po wykonaniu inwestycji należeć będzie do Inwestora zadania.
8. Za ewentualne szkody w obrębie koryta oraz skarp rzeki Wisłok powstałe w związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego odpowiedzialność ponosić będzie Inwestor robót.

Otrzymują:

1. Adresat + klauzula RODO
2. Nadzór Wodny w Strzyżowie, ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów
3. A/a – ZPU.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Zarząd Zlewni w Krośnie

ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

tel. (13) - 44 889 94, e-mail: zz-krosno@wody.gov.pl, www.wody.gov.pl

  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
Wojciech Kłosowicz