

Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel. (14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, <https://bip.malopolska.pl/umryglice>

Zamówienie publiczne Nr **ZP.271.1.6.2021**

Ryglice, dnia 05.08.2021 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.6.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalasowa nr drogi/dz. ewid. 2340/6, 2340/9, 2341/6, 2341/4, 2337/2, 2335/3, 2324/10, 2336/1, 2780/1, 2779/1, 2791/5, 2778/4, 2777/6 w km 0+000-0+780”.

W dniu 04.08.2021 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 3 i ust. 6, art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5-7, ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami oraz informuję o zmianie terminu składania ofert:

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót zapisano, że warstwa ścieralna jest grubości 3 cm. Natomiast we wstępie Specyfikacji Technicznej (ST) D.05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA (AC11S) zapisano, że ST dotyczy wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości warstwy 5 cm. Jaka jest prawidłowa grubość warstwy ścieralnej?

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm.

Pytanie nr 2:

Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznej na warstwę profilującą i wiążącą z betonu asfaltowego AC 16W.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Zamawiający załącza Specyfikację Techniczną dla warstwy profilującej i wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

1. W rozdz. XII SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis:*

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.09.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.09.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. W rozdz. XV ust. 1 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis:*

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 09.08.2021 r. do godz. 09:00.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 20.08.2021 r. do godz. 09:00.”

3. W rozdz. XV ust. 7 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis:*

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 09.08.2021 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 20.08.2021 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

4. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W załączeniu – „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, numer ogłoszenia: 2021/BZP 00137900/01, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 05.08.2021 r.

Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Kukułka
Zastępca Burmistrza

.....
(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Sporządziła: Anna Mądel