



Urząd Miasta Zgierza

Znak sprawy: PŚ.271.43.2023

Zgierz, dn. 16.11.2023 r.

Zamawiający **Gmina Miasto Zgierz**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: [Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie miasta Zgierza”](#)

Zamawiający Gmina Miasto Zgierz, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

„Z załączonych dokumentów wynika, że w zakresie postępowania jest wymiana samej oprawy i w uzasadnionych przypadkach jeśli jest taka konieczność wymiana kabla zasilającego. Czy zamawiający potwierdza, że w zakresie postępowania nie ma wymiany wysięgników, skrzynek bezpiecznikowych ani zacisków?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany skrzynek bezpiecznikowych ani zacisków, jednakże w przypadku uszkodzenia istniejących przy montażu, należy zamontować nowe.

Wymiana wysięgników jest konieczna dla opraw opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w części „Właściwości funkcjonalne opraw oświetlenia ulicznego” w pkt. 2, ppkt.1 i ppkt. 2 „kompletne oprawy z wysięgnikami”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Stasiak