


Układ sieciowy
TN-S

instalację oświetlenia wykonanć przewodem
YDYpżo 3(4)x1,5 mm² 450/750V



- Oznaczenia:
- AW1 - LUXIONA TROLL ORBIT SU LED AP 3W SE AT CNBOP
 - AW2 - LUXIONA TROLL ORBIT SU LED RP 3W SE AT CNBOP
 - AW4 - LUXIONA TROLL PRIMOS CLA LED CL 2W SE AT CNBOP
 - EW2 - LUXIONA TROLL PRIOMS SGN LED DS 1W SE AT CNBOP

Zestawienie pomieszczeń				
0.1.	Pom. gospodarcze	3.69	m²	Gres
0.2.	Pom. gospodarcze	7.37	m²	Wylewka betonowa
0.3.	Pom. gospodarcze	6.34	m²	Wylewka betonowa
0.4.	Komunikacja	9.70	m²	Wylewka betonowa
0.5.	Klatka schodowa 0.1	4.18	m²	Wylewka betonowa/gres
0.6.	Pom. gospodarcze	6.83	m²	Wylewka betonowa
0.7.	Pom. gospodarcze	4.02	m²	Wylewka betonowa
0.8.	Pom. gospodarcze	6.20	m²	Wylewka betonowa
0.9.	Kotłownia	11.34	m²	Wylewka betonowa
0.10.	Klatka schodowa 0.2	2.67	m²	Wylewka betonowa
SUMA		62.34	m²	

‘ARMAX’ Sp. z o.o.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:

”Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie”

Przedmiot:

Rzut piwnic– instalacja oświetlenia

Skala:

1:100

Nr rys.

E1

Projektant:

Architektura:

PROJEKTOWAŁ:

Architektura:

SPRAWDZIŁ:

Nazwisko:

Grzegorz Bojara

Bernard Turek

Nr uprawnień:

SWK/0094/PWEE/20

SWK/0112/PWOE/05

Spec. inst. elektryczne

Spec. inst. elektryczne

Data:

11.2023r.

11.2023r.

Podpis: