

LEGENDA:

Przewody

Zasilanie i powrót rurami stalowymi

Etykieta przewodu

dn 20x2 - średnica x gr. ścianki- rury miedziane

Grzejniki


- grzejnik płytowy

UWAGI:


Rury Term (B) mocować do przegród i izolować pianką PE

UWAGI:

Średnice odpowiednich odcinków zasilania i powrotu identyczne.  
Szczegóły dot. rozmieszczenia armatury, jej rodzajów, średnic i nastaw zamieszczono na rysunku "CO - rozwinięcie instalacji"



I etap zadania



II etap zadania

<b>Zakład Inwestycji Budowlanych</b> <b>Stanisław Makala</b>				<b>WILKANOWO ul. Sowie 6</b> <b>66-008 ŚWIDNICA</b> <b>Tel. (068) 327 31 02</b>	
Inwestor <b>Gmina Krosno Odrzańskie, Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1</b>					
Zadanie: <b>Wymiana inst.centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim</b> <b>66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, obręb 1, działka Nr 1062</b>					
Przedmiot rysunku		Nr umowy	Skala	Nr rys.	
<b>Rzut piwnicy- inst. c.o.</b> <b>II etap zadania</b>		UPRAWNIENIA		1:100      2	
		Specjalność	Numer upr.	Podpis	Data
Autor	mgr inż. Stanisław Makala	sanitarna	LBS/0014/PWOS/11	05.2021	
Opracowanie	mgr inż. Aleksandra Makala			05.2021	
Sprawdzający	mgr inż. Anna Romejko	sanitarna	44/05/ZG	05.2021	