



**Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno**

---

Jedwabno, 01.02.2024 r.

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno”.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1**

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno**” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że w ramach realizacji zadania należy wykonać wycinkę drzew zgodnie z projektem. Jeżeli, wycinka będzie konieczna, proszę o dodanie stosownej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający usunie drzewa we własnym zakresie.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania ścieków przykrawężnikowych oraz dodanie stosownej pozycji kosztorysowej.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiający informuje że ścieki przykrawężnikowe należy wykonać z obniżonej kostki betonowej.

Pytanie 3:

Proszę o przekazanie niwelety projektowanych dróg.

Odpowiedz nr 3:

Zamawiający informuje, iż w załączniku przekazuję niweletę projektowanej drogi.

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, że studnie kanalizacji deszczowej należy wykonać z kinetą (bez osadnika).



**Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno**

---

Odpowiedz nr 4:

Osadniki na wpustach osadnika=1,0m, studnie z kinetami zgodnie z projektem branży sanitarnej.

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że na studniach kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej należy zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego.

Odpowiedz nr 5:

Włazy zgodnie ze schematem rys. Nr 5

- 1 - Właz żeliwny Dn600 klasy D400, H=115, D zew.=750, D pokrywy=640, zabezpieczony przed obrotem i poderwaniem
- 2 - Pierścień klinowy do regulacji kąta nachylenia wjazdu T1K/600/9/22 klasa D400, D zew.=780
- 3 - Pierścienie wyrównawcze do regulacji wysokości posadowienia wjazdu z typoszeregu T1/600/ (10; 15; 30; 50; 100; 150) klasa D400, Dn=600, D zew.=780
- 4 - Zwężka betonowa, beton C35/45, 1000/600
- 5 - (Warstwa wyrównawczo-naprawcza, masy szybkowiązujące)
- 6 - Podbudowa nawierzchni drogowej (min 80 MPa)

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że pozycja kosztorysowa „Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o gr. 20 cm” dotyczy wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem (cement C3/4), natomiast pozycja kosztorysowa „Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o gr. 18 cm” dotyczy wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem (cement C1,5/2). Jeżeli tak to proszę o przekazanie odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Odpowiedz nr 6:

Zamawiający potwierdza pozycje w kosztorysowe „Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o gr. 20 cm” dotyczy wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem (cement C3/4), natomiast pozycja kosztorysowa „Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o gr. 18 cm” dotyczy wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem (cement C1,5/2).

Pytanie nr 7:

Proszę o potwierdzenie, że do przełożenia istniejącej nawierzchni z kostki betonowej należy zastosować tylko kostkę z rozbiórki (jej ilość jest wystarczająca).

Odpowiedz nr 7:

Zamawiający potwierdza, iż można wykorzystać kostkę pochodzącą z rozbiórki istniejącej nawierzchni.



**Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno**

---

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie, że przed rozpoczęciem robót należy wykonać rozpoznanie saperskie, jeżeli tak, proszę dodać stosowną pozycję kosztorysową.

Odpowiedz nr 8:

Zamawiający nie posiada informacji, które wskazywałyby iż trzeba wykonać rozpoznanie saperskie.

Pytanie nr 9:

Proszę o potwierdzenie, że należy przebieg granic prawnych pasa drogowego zastabilizować znakami granicznymi i świadkami betonowymi nie rzadziej niż 150m. Jeżeli tak, proszę o określenie ile należy przyjąć do wyceny w/w elementów.

Odpowiedz nr 9:

Zamawiający nie wymaga zastabilizowania pasa drogowego znakami granicznymi oraz świadkami betonowymi.

Pytanie nr 10:

Proszę o informację czy należy w wycenie przewidzieć regulację pionową istniejącego uzbrojenia terenu. Jeżeli tak, proszę o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej i określenie w jaki sposób należy dokonać regulacji, np. czy należy wymieścić elementy betonowe istniejących studni.

Odpowiedz nr 10:

Zgodnie z opisem technicznym:

Dla pozostałych studni rewizyjnych oraz zaworów wodociągowych znajdujących się w terenie przebudowywanej drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno nie ujętych w części rysunkowej projektu należy zapewnić regulację pionową do poziomu nowej nawierzchni bitumicznej. Do dostosowania wysokości studni rewizyjnych należy zastosować elementy regulacyjne systemu TVRT zgodnie z wytycznymi – pkt. 6 opisu.

Pytanie nr 11:

Według profili kanalizacji deszczowej, należy wykonać kaskady na podłączeniu wpustu do studni. Proszę o określenie średnicy kaskady oraz o zweryfikowanie ilości kosztorysowych rur i kształtek kaskadowych w przedmiarze.

Odpowiedz nr 11:

Średnica jak średnica przykanalika PVC Ø200x5,9 długości wg. profilu.

Pytanie nr 12:

Proszę o informację, czy konieczne będzie wniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedz nr 12:



Gmina Jedwabno

znak sprawy: ROŚ.271.2.2024.RB

**Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 194016N oraz dróg wewnętrznych wjazdowych w miejscowości Jedwabno**

---

Zamawiający ze względu na zakres robót, który obejmuje odcinki dróg wewnętrznych, nie wymaga złożenia stosownych wniosków o zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Gmina Jedwabno. Jednakże włączenia odcinków dróg gminnych do drogi powiatowej nr 1633 N będzie wymagało złożenia odpowiednich wniosków do Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie.