

**Montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy schodach do liceum
ogólnokształcącego**

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[1.]		ZASILANIE PLATFORMY DLA NPS		
1	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik różnicowoprądowy typu P304 25-30-AC w rozdzielnicy T3 Katalog: , Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	1.000	szt.
2	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy S303 C10 w rozdzielnicy T3 Katalog: , Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	1.000	szt.
3	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły Katalog: , Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	7.000	m
4	KNNR 5 1209-0802	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły Katalog: , Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	1.000	otw.
5	KNNR 5 0203-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane w kanały zamknięte z otwarciem i zamknięciem kanałów Katalog: , Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	50.000	m
6	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia Katalog: , Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	1.000	pomiar

- Koniec zestawienia -