



OZNACZENIA:

- EN54-3A17 - Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych 2A, 2x17Ah
- Czujka multisensorowa np. CUBUS MTD 533X w gnieździe USB 502
- Czujka multisensorowa np. CUBUS MTD 533X CP w gnieździe USB 502-1 ze wskaźnikiem zadziałania BX-UP
- Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MCP 545X-1R, natynkowy IP24
- Pętlowy moduł 3 wejścia, 1 wyjście np. BX-O13 z obudową GEH MOD IP66
- Pętlowy moduł 1 wejście, 1 wyjście nadzorowane np. BX-IOM z obudową GEH MOD IP66
- Sygnalizator optyczno-akustyczny np. SA-K7N z puszką PIP-1A

- YnTKSYekw 1x2x1
- HTKSHekw 1x2x1
- HDGs 2x1,5

OZNACZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WYPUST ZASILAJĄCY, 230VAC, 50HZ:

ROZDZIELNICA POŻAROWA RGP
WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Funkcja	Nazwisko		Podpis	Inwestor Gmina Łomianki Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki				
Opracował	mgr inż. Łukasz Gorczyński			Obiekt Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki				
Projektował	mgr inż. Paweł Jan Radzimirski nr upr. MAZ/0566/PBE/16		Radzim					
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Ośko nr upr. MAZ/0338/PWOWE/12							
Nazwa projektu: Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych w kompleksie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach ul. Staszica 2.								
Nazwa rysunku: Rzut parteru. Fragment F1.1. Instalacje elektryczne i SSP								
Rewizja	Status	Faza PROJEKT WYKONAWCZY	Skala	Data	Nr dok. ER-02			
--	--		1:100	kwiecień 2023	Arkusz	1	Arkuszy	1