



**POLSKI
ŁAD**



Przeworsk, 02.03.2023 r.

Gmina Przeworsk
ul. Bernardyńska 1a
37-200 Przeworsk

Znak sprawy: ROIX.271.1.2023

Do wszystkich Wykonawców

/odpowiedzi na pytania/

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa i modernizacja SUW oraz sieci wodociągowej w miejscowości Urzejowice

w podziale na części:

- część nr I – Budowa i modernizacja SUW w m. Urzejowice
- część nr II - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Urzejowice

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:**

Pytanie 1: W związku z występującymi rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej w zakresie średnicy rurociągu proszę o wyjaśnienie. Jakiej średnicy rury należy zastosować do budowy sieci wodociągowej; DN250RC SDR17 czy DN200RC SDR17?

Odpowiedź: Należ przyjąć średnicę rur DN250, zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2: W ramach przebudowy sieci wodociągowej przewiduje się wymianę hydrantów. Proszę o określenie ilości hydrantów nadziemnych i podziemnych.

Odpowiedź: Wszystkie hydranty wymienione w przedmiarze robót mają być wykonane jako nadziemne.

Pytanie 3: W związku z w/w postępowaniem, zwracam się z prośbą o zmianę zapisów SWZ dot.

1. Warunków udziału w postępowaniu:

Z:

- a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże że: wykonał w sposób należyty i zgodnie z przepisami okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamówienia polegające na: **Budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody w technologii ozonowania na kwotę co najmniej: 7 000 000,00 zł /siedem milionów złotych brutto/ (...)**

NA:

- a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże że: wykonał w sposób należyty i zgodnie z przepisami okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamówienia polegające na: **Budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie stacji uzdatniania wody, przepompowni lub innego obiektu inżynierii sanitarnej, na kwotę co najmniej: 7 000 000,00 zł /siedem milionów złotych brutto/ (...)**

2. Termin składania i otwarcia ofert:

Z: 09.03.2023 r. Na: 23.03.2023 r.

Odpowiedź: Zapisy SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu oraz terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA WÓJTA
Teresa Wielgos